

TABLA DE ESPESORES MÍNIMOS RECOMENDADOS						
Temperatura de almacén (°C)	Piso PE*	Cámara Interior		Cámara Exterior		
		Muros	Techo	Muros	Muro Pte	Techo
10 a 18	No	1.5"	1.5"	2"	2"	2.5"
4 a 10	No	2"	2"	2.5"	2.5"	2.5"
- 4 a 4	2"	2.5"	2.5"	2.5"	3"	3"
- 9 a - 4	3"	4"	4"	4"	4"	4"
-18 a -9	4"	4"	4"	4"	5"	6"
-26 a -18	5"	4"	4"	5"	6"	6"
- 40 a -26	6"	5"	5"	6"	6"	6"

•Aislamiento en Piso con Placas rígidas de poliestireno extruido.

•Aislamiento en Muros y Techo con Paneles prefabricados GalvaTherm y GalvaTecho.

•Calculos basados en temperaturas exteriores de 38°C para cámaras expuestas y de 30°C para cámaras internas.

•Espesores calculados en base a un flujo de calor máximo de $3.02 \frac{\text{Btu}}{\text{Hr Ft}^2}$ en cámaras Interiores y de $3.31 \frac{\text{Btu}}{\text{Hr Ft}^2}$ en cámaras expuestas.